



Certificaat Impregneren 2011

FireAlert

Verklaart dat het rieten dak en de barbekleding bij:

Breda Beach Club

Villa Beach Arena
Wolfslaardreef 105
4834 SN Breda

Conform de Nederlandse en Europese Norm NEN EN ISO 6941 zijn geïmpregneerd en de behandelde materialen voldoen aan de norm NEN 6065-klasse 2 en NEN 6066.

Aantal m2 : 43m2
Impregneermiddel : Magma Firestop IMK 433 W
Behandelde objecten : Rieten dak + barbekleding
Impregnering uitgevoerd : September / 2011
Geldigheidsduur certificaat : 36 maanden
Nr. serviceraapport : IFA20110901
FireAlert b.v. : 0181-770067

FireAlert

bundelt uw bedrijfsveiligheid
verkoop en onderhoud van brandblusapparatuur